

INCENDI AL C.P. QUATRE CAMINS CCOO DENUNCIEM AL DEPARTAMENT DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL

CCOO VAM DENUNCIAR AHIR DILLUNS AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA A LA INSPECCIÓ DE TREBALL PELS FETS OCORREGUTS EL DISSABTE EN EL C.P. QUATRE CAMINS!

Dissabte passat 8 de maig es van produir dos incendis en el DERT del C.P. Quatre Camins. **Durant el primer incendi la mànega d'una BIE va rebentar, un Equip de respiració assistida (ERA) no va funcionar, i durant el segon incendi, faltava material perquè no s'havia reposat. Com a conseqüència, CINC TREBALLADORS VAN HAVER DE SER ATESOS PER LA MÚTUA.**

Si alguna cosa va demostrar aquest incident va ser **les mancances en matèria de seguretat laboral que CCOO vam denunciar ahir davant la Inspecció de Treball:**

1. **Les revisions de les BIEs del C.P. Quatre Camins no es realitzen d'acord amb la norma UNE-EN 671-3.** En lloc d'estendre les mànegues i realitzar les proves de pressió d'aigua, es comprova que el manòmetre funcioni i la pressió marcada sigui correcta. **No consta que s'hagin fet correctament les proves de retimbrat de les mànegues.**
2. **El personal del C. P. Quatre Camins eleven mensualment informes escrits de comprovació de l'equip contra incendis, que són recollits pel Tècnic en Prevenció i Salut laboral (TPSL) del centre, el qual al seu torn eleva un informe mensual per escrit a la direcció del centre amb les mesures a prendre. LA IMMENSA MAJORIA MAI ES DUEN A TERME.**
3. **No ens consta que es compleixi la normativa del Reial Decret 513/2017.** El manteniment general del centre, incloent-hi el material elèctric

i d'il·luminació, el realitza l'empresa Geinstall, mentre que el dels extintors el realitza l'empresa Extinfisa, la qual cosa **podria vulnerar l'article 15.2 de l'esmentat RD 513/2017.**

4. **Les revisions, així com la substitució dels ERA de la casa Airbox no semblen ser adequats.** En nombroses ocasions s'han trobat deficiències en les juntes o un altre material després d'una revisió.

Per tot això informem **CCOO** hem sol·licitat a l'autoritat laboral:

1. **Que investigui aquest accident laboral donades les gravíssimes conseqüències sofertes pels treballadors.**
2. **Que ordeni al departament de Justícia la immediata revisió de tots els equips existents en el CPQC i resta de centres penitenciaris,** així com un augment de la dotació dels mateixos per a poder disposar d'equips de reserva.
3. **Que investigui si les revisions s'efectuen per empresa homologada i concorde a la normativa vigent.**
4. **Que insti l'actualització de la formació pràctica per a tota la plantilla.** No existeix un pla de formació contínua per als treballadors penitenciaris, especialment en utilització pràctica d'equips anti incendi.

La política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats.

(Groucho Marx)

Malgrat l'encertat de la frase de Groucho, per desgràcia **la situació a les presons catalanes no és precisament una pel·lícula dels germans Marx.** Tot el contrari. **És TRIST I DEPRIMENT a causa de la inoperància política de la SMPRAV i del departament de Justícia.**

En pocs dies **hem pogut veure la implementació del "Protocol d'aplicació de mitjans de contenció en els centres penitenciaris de Catalunya",** on nostra SMPRAV crea problemes i aplica remeis equivocats en el més pur estil Groucho Marx, i per l'altre costat **no resol els veritables problemes de seguretat que afecten directament la integritat física i fins i tot la vida dels seus treballadors,** com són els referents a la prevenció i la seguretat laboral.

Per això:

CCOO hem denunciat a la SMPRAV davant l'autoritat laboral

CCOO hem demanat que es retiri el "Protocol en
els centres penitenciaris de Catalunya".

CCOO hem demanat a la SMPRAV reunió urgent per a tractar
sobre la situació provocada pel protocol d'aplicació de mitjans
de contenció.

Barcelona, 11 de maig de 2021



US CONTINUAREM INFORMANT!